Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)
Tel. +39 0442 630111
Fax +39 0442 630371

RIELLO S.p.A.
Società con Socio Unico
soggetta alla direzione
e coordinamento
di Riello Group SpA
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società **Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello 7, 37045 Legnago, ITALIA** dichiara sotto la propria responsabilità che le caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a marchio **THERMITAL** , modello **AQUAHOME BLU** sono conformi ai limiti di emissione di NOx e di efficienza di combustione previsti dalla legislazione della Regione Piemonte secondo il seguente schema:

Caldaia	Emissioni di NOx	Efficienza combustione
ACQUAHOME 25 R BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,4%
ACQUAHOME 25 I BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,4%
ACQUAHOME 32 R BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,2%
ACQUAHOME 32 I BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,2%
ACQUAHOME 25 B BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,4%
ACQUAHOME 32 B BLU	< 80 mg/kWh (Hs – 3%O_2)	96,2%

Legnago, 23/11/2018

Marco Schievano
Heating Com. Fire Tubes
Director

Umberto Ferretti
Quality Assurance & System
Director